



PROCESSO			Rubrica
Número	Exercício	Folha	
6050	2024	490	

Volta Redonda, 26 de agosto de 2024.

À CGC


Assunto: Análise Técnica Solicitada

Após análise da resposta à solicitação de apresentar planilha descritiva dos fabricantes, conforme item 2.3 do Termo de Referência (Anexo1) desse processo informamos:

1. Nas folhas n.438 a n.443 foram informados detalhes de montagem das fotovoltaicas que atendem ao solicitado no item 2.3.2 que trata da estrutura para fixação dos módulos fotovoltaicos, do Termo de Referência.
2. Nas folhas n.444 a 447 e 453 a 456, foram apresentadas especificações dos cabos elétricos com o fabricante Reicon/Reisolar que atende ao solicitado nos itens 2.3.8.1 Cabos CC e 2.3.8.2 Cabos CA, do Termo de Referência.
3. Nas folhas de n.448; 452; 458 foram apresentadas especificações dos módulos fotovoltaicos com o fabricante JASOLAR modelo JAM 72D40555-580/GB que atende ao solicitado no item 2.3.1 Módulos fotovoltaicos do Termo de Referência.
4. Nas folhas de n.449 a n.451 foram apresentadas especificações dos inversores solar com o fabricante Sungrow para o item 2.3.3 Inversores solar, do termo de Referência, que atende ao solicitado.

Não foram apresentados os fabricantes com suas especificações referentes aos itens 2.3.4; 2.3.5; 2.3.6; 2.3.7 e 2.3.9 do Termo de Referência que tratam da Cabine blindada geral completa (Interligação Concessionária Light); da Cabine completa com PTotal 3000KVA (2x1500KVA); da Cabine completa com potência 75KVA; do painel de controle em baixa tensão e do sistema de monitoramento, respectivamente.

Conclusão: Verifica-se que não foi atendido o solicitado no Termo de Referência constante no Anexo1 desse processo, o que não permite a qualificação da proposta apresentada pela empresa MVO Soluções em Engenharia LTDA.


Carlos Macedo da Costa
Secretário Municipal
Gabinete de Estratégia Governamental