



PROCESSO			Rubrica
Número	Exercício	Folha	
6050	2024	606	

Volta Redonda, 04 de outubro de 2024.

À CGC

**Assunto: Análise técnica da proposta da empresa PI- Produtores
Independentes de Energia LTDA – CNPJ 27746782/0001-69**


Após análise, informamos que:

1. A planilha de marcas e modelos apresentada à folha 604 deste processo, não consta a descrição da cabine blindada geral completa (interligação Concessionária Light) com marca e modelo, conforme solicitado no item 2.3.4, folha 220 deste processo.
2. Não foi apresentado acervo técnico do CREA - Conselho Regional de Engenharia comprovando experiência em implantação de sistema de geração fotovoltaica, com compensação, com potência instalada maior ou igual a 300KWatts, conforme solicitado no item 6.2.a, folha 222 deste processo.
3. A cabine apresentada no item 3 da planilha de marcas e modelos, folha 604 deste processo, não atende ao solicitado no item 2.3.5 que pede Cabine Blindada completa PT 3000 KVA (2x1500 kVA), conforme folha 220 deste processo.



4. A cabine apresentada no item 4 da planilha de marcas e modelos, folha 604 deste processo, não atende ao solicitado no item 2.3.6 Cabine completa com potência 75KVA, conforme folha 220 desse processo.

Conclusão: A empresa não atende ao conteúdo técnico solicitado no Termo de Referência.


Carlos Macedo da Costa
Secretário Municipal
Gabinete de Estratégia Governamental