



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DO PREFEITO

Em, 31 de julho de 2024.

Assunto: Resposta de esclarecimento

Em resposta ao esclarecimento sobre o Pregão Eletrônico 90066/2024 solicitado pela empresa ELTRA ENERGY SOLUTIONS. Esclareço que:

- 1) Não, apenas 550w conforme descrito no edital.
- 2) Serão consideradas módulos com especificações técnicas mencionadas no edital e sejam da categoria AAA do PV module tech Bankability Rating, conforme descrito no edital.
- 3) Serão considerados inversores 200 kW com as especificações técnicas, conforme descritas no edital e aprovado na concessionária Light no orçamento de conexão.
- 4) A responsabilidade por emitir parecer de acesso (orçamento de conexão) é da prefeitura.
- 5) Esse item não está relacionado a geração do orçamento de conexão e sim projeto detalhado necessário para execução da obra. ART refere-se a de execução da obra.

Atenciosamente,

Carlos Macedo da Costa
Secretário Municipal
Gabinete de Estratégia Governamental

ELETRA ENERGY SOLUTIONS
Rod. BR 116KM 13, 2363B – Messejana
60842-395 – Fortaleza/CE
