

ESCLARECIMENTO PMVR/RJ - Prefeitura Municipal de Volta Redonda 90099/2024

5 mensagens

Esclarecimentos <esclarecimentos@vanguardadf.com.br>

3 de outubro de 2024 às 17:35

Para: "cgc.pmvr@gmail.com" <cgc.pmvr@gmail.com>

A VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, vem tempestiva e muito respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com fulcro nas disposições pertinentes do Edital em epígrafe, após análise do edital, com o intuito de agilizar as contratações deste órgão, posto que as informações são pertinentes e capazes de inviabilizar o certame, vem expor e solicitar o que segue:

Esclarecimento 01:

No Anexo I - Termo de Referência pede aparelho de ar condicionado inverter e Gás R-410a.

Sendo a mudança gradual do fluido refrigerante R410A para o fluido refrigerante R32 uma tendência do mercado, após o Brasil ratificar a sua entrada na Emenda de Kigali ao Protocolo de Montreal em 05/08/2022 (Decreto legislativo nº 95, DE 2022). O objetivo da Emenda de Kigali é reduzir o consumo das substâncias denominadas Hidrofluorcarbonos (HFCs), de modo escalonado, até 2045. Embora os HFCs não tenham potencial de destruição da camada de ozônio, sua utilização apresenta alto potencial de aquecimento global.

De forma a ofertar aparelhos mais eficientes visando critérios ambientais entre outros, nos quais tende-se a aquisição de produtos com menor consumo e maior eficiência além do baixo impacto ambiental, sendo assim, entendemos que deverão ser ofertados modelos split inverter e gás ecológico R-410a ou R-32, baixo nível de ruído, classe energética "A", tensão 220v.

Ar condicionado Split ciclo Frio, compressor inverter, classe energética "A", tensão 220v, baixo nível de ruído, controle remoto sem fio, condensador com serpentina de cobre, Gás ecológico R-410-a ou R-32, mínimo funções: Timer, Sleep e Swing; Garantia mínima de 1 ano.

Nosso entendimento está correto?

Esclarecimento 02:

Nos itens 11 a 15 pede aparelho do tipo Split inverter, tensão 220v trifásico.

Por não existir em mercado solução de aparelho de ar condicionado inverter com tensão 220v trifásica e uma pesquisa aos fabricantes como Elgin, Philco, Agratto, Midea Carrier, Fujitsu, Philco entre outros pode comprovar isso.

A principal característica de um modelo inverter é a economia de energia, sendo que os aparelhos que possuem compressor inverter tem total capacidade de funcionamento em sua totalidade de capacidade de climatização com baixo consumo de energia elétrica. entendemos que poderão ser ofertados:

Dessa forma, para que seja possível a oferta de modelos padrão em mercado, entendemos que serão aceitos:

Aparelho de ar-condicionado do tipo Split inverter, voltagem 220v monofásica, classe energética "A", filtro de ar lavável, Gás ecológico R-410a ou R-32, controle remoto sem fio.

Nosso entendimento está correto?



Razão: VANGUARDA INFORMATICA LTDA - EPP

E-mail: esclarecimentos@vanguardadf.com.br

CNPJ: 27.975.551/0001-27 TEL: (61) 3968-9919

central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>
Para: COMISSÃO LICITAÇÃO <comissaopmvr@gmail.com>

4 de outubro de 2024 às 08:30

Bom dia!
Favor responder o pedido de esclarecimento o mais rápido possível

Obrigada

Eliane

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

CENTRAL-GERAL DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOLTA REDONDA-RJ

Fones: 24 - 3511-3333 / 3511 - 3117

COMISSÃO LICITAÇÃO <comissaopmvr@gmail.com>
Para: central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>

4 de outubro de 2024 às 10:00

Bom dia Eliane, tudo bem?

Preciso tirar uma dúvida: caso eu aceite o pedido de inclusão do gás R32, nós teremos que remarcar? Ou poderia entrar como aviso/esclarecimento?

Aguardo seu retorno.

Grata.

Nathalia Cardoso

[Texto das mensagens anteriores oculto]

central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>
Para: COMISSÃO LICITAÇÃO <comissaopmvr@gmail.com>

4 de outubro de 2024 às 10:23

Bom dia!
Se não alterar valores, não precisa adiar.
Foi enviado um novo pedido de esclarecimento hoje.
Obrigada
[Texto das mensagens anteriores oculto]

central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>
Para: Esclarecimentos <esclarecimentos@vanguardadf.com.br>

8 de outubro de 2024 às 15:37

Boa tarde!

Segue em anexo a desposta da Secretaria Demandante GEGOV sobre os esclarecimentos.

Att

Pedro
CGC

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



GEGOV esclarecimentos.pdf
234K



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL

De: GEGOV

Para: CGC

Em resposta aos questionamentos enviados deverá ser cumprido especificações conforme descritas no edital, podendo as empresas ofertarem produtos equivalentes ou superiores em sua qualidade, atendendo as especificações da máquina.

Volta Redonda, 8 de outubro de 2024.

Carlos Macedo da Costa
Secretário do Gabinete de Estratégia Governamental

