

ESCLARECIMENTOS PE 071/2021 - SRP 047/2021

4 mensagens

comercial2@7lan.com.br <comercial2@7lan.com.br>
Para: cgc.pmvr@gmail.com

24 de agosto de 2021 17:23

Prezado (a) Pregoeiro (a), boa tarde.

A empresa 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, sociedade comercial com sede na Rodovia Ernani do Amaral Peixoto Nº 27.315 - Loja 2, Quadra 02, Lote 1D, Itapeba, Maricá-RJ, inscrita no CNPJ sob nº 07.355.957/0001-08, vem mui respeitosamente perante V.Sas., solicitar esclarecimentos sobre o edital:

No referido Edital pede-se:

7. QUADRO DE COMANDO COM PROTEÇÃO ELÉTRICA E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO EM POSTE

Quadro de comando metálico para ambientes externos

Sistema de fechamento das portas com lingüeta para cadeado

Possuir Dimensões mínimas: Largura 200 x Profundidade 400mm x Altura 600mm



Perguntamos:

Pergunta

Está correto nosso entendimento que houve um erro de digitação nas dimensões de Largura 200mm x Profundidade 400mm, onde o correto seria: Largura 400mm x Profundidade 200mm, mantendo a altura em 600mm?

Atenciosamente

Ricardo Oliveira

central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>
Para: edvaldo@epdvr.com.br, rodrigo.campos@epdvr.com.br, helcio.cabral@voltaredonda.rj.gov.br

24 de agosto de 2021 17:26

QUESTIONAMENTO da empresa 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI,

Segue para esclarecimento a 2 empresa a questionar pregão 071/2021, prazo até amanhã 25/08/2021 às 15:00

gra

MARCELA

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOLTA REDONDA-RJ
Fones: 24 - 3339-9037 / 3339 - 9020

Edvaldo Silva <edvaldo@epdvr.com.br>
Para: central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>

25 de agosto de 2021 08:48

Sim , erro de digitação.

O correto é Largura 400mm x Profundidade 200mm x Altura 600mm

Edvaldo Luiz Silva

Empresa de Processamento de Dados - EPD/VR

Praça Sávio Gama, 53 – Aterrado

Volta Redonda – RJ – CEP: 27.215-620

Tel.: (24) 3339-9065/9066

http://www.epdvr.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]