



Processo nº 13713/2023

Pregão nº 144/2023

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA  
GABINETE DE ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL  
CENTRAL GERAL DE COMPRAS  
**TERMO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DE PROPOSTA**

À Central Geral de Compras/PMVR:

Atestamos, para fins de comprovação junto ao certame licitatório de que trata o Processo nº 13713/2023, Pregão eletrônico 144/2023 que a empresa THAYNARA DOS SANTOS NEVES, detentora da proposta melhor classificada para os itens descritos a seguir, apresentou amostra dos serviços/aparelhos/produtos.

Item	Quant.	Especificação
30	1 UNID. (amostra)	Fita Isolante profissional na cor preto medindo 19mm x 20m, antichama, Classe A, APLICAÇÃO: ATE 750 V / 105 GRAUS CELSIUS, 3M - superior ou igual a marca Scotch. <b>AMOSTRA.</b>

Declaramos que, após avaliação técnica das amostras apresentadas realizada conforme os critérios da PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO; PREÇOS UNITÁRIOS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS PELO MUNICÍPIO, a(s) amostra(s) foi/foram:

( ) APROVADA(S) – cumpriu(ram) as especificações exigidas no Edital e surtiu(ram) os resultados pretendidos os **itens** \_\_\_\_\_.

( X ) REPROVADA(S) – não cumpriu(ram) as especificações exigidas no Edital e não surtiu(ram) os resultados pretendidos conforme justificado nas observações deste Termo os **itens** 30 \_\_\_\_\_.

Volta Redonda, 13 de Novembro de 2023.

Jachson Vitorino da P. Vaz  
Técnico em Eletrotécnica  
CFT-BR 096.910.377-85

Carimbo e assinatura do responsável pela área técnica

**Observações:**

**Reprovado.** Solicitamos fita isolante com especificação medindo 19mm x 20m, até 750v/105°, classe A, a amostra apresentada mede 18mm x 20m, até 750v / 90° e não informa a classe.

