



Processo nº 13713/2023

Pregão nº 144/2023

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
TERMO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DE PROPOSTA

À Central Geral de Compras/PMVR:

Atestamos, para fins de comprovação junto ao certame licitatório de que trata o Processo nº 13713/2023, Pregão eletrônico 144/2023 que a empresa SULMINAS FIOS E CABOS, detentora da proposta melhor classificada para os itens descritos a seguir, apresentou amostra dos serviços/aparelhos/produtos.

Item	Quant.	Especificação
29 e 30	1 UNID. (amostra)	Fita Isolante profissional na cor preto medindo 19mm x 20m, antichama, Classe A, APLICAÇÃO: ATE 750 V / 105 GRAUS CELSIUS, 3M - superior ou igual a marca Scotch. AMOSTRA.

Declaramos que, após avaliação técnica das amostras apresentadas realizada conforme os critérios da PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO; PREÇOS UNITÁRIOS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS PELO MUNICÍPIO, a(s) amostra(s) foi/foram:

() APROVADA(S) – cumpriu(ram) as especificações exigidas no Edital e surtiu(ram) os resultados pretendidos os **itens** _____.

(x) REPROVADA(S) – não cumpriu(ram) as especificações exigidas no Edital e não surtiu(ram) os resultados pretendidos conforme justificado nas observações deste Termo os **itens** 29 e 30 _____.

Volta Redonda, 15 de Dezembro de 2023.

Jackson Vitorino da P. Vaz
Técnico em Eletrotécnica

CFT-BR-096.910-377-85

Carimbo e assinatura do responsável pela área técnica

Observações:

Reprovada-as especificações apresentadas não atendem conforme solicitado no Termo de Referência, solicitamos que a fita isolante suportasse 105°C, e a fita apresentada indica a temperatura de 90°C.





Processo nº 13713/2023
Pregão nº 144/2023

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
TERMO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DE PROPOSTA

À Central Geral de Compras/PMVR:

Atestamos, para fins de comprovação junto ao certame licitatório de que trata o Processo nº 13713/2023, Pregão eletrônico 144/2023 que a empresa SULMINAS FIOS E CABOS, detentora da proposta melhor classificada para os itens descritos a seguir, apresentou amostra dos serviços/aparelhos/produtos.

Item	Quant.	Especificação
31 e 32	1 UNID. (amostra)	Fita Isolante Alta Fusão 23lb 3m 19mm X 10metros, anti-chama, tipo: autofusão, cor preta , aplicação ate 69 KV, superior ou igual a marca Scotch AMOSTRA .

Declaramos que, após avaliação técnica das amostras apresentadas realizada conforme os critérios da PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO; PREÇOS UNITÁRIOS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS PELO MUNICÍPIO, a(s) amostra(s) foi/foram:

() APROVADA(S) – cumpriu(ram) as especificações exigidas no Edital e surtiu(ram) os resultados pretendidos os **itens** _____.

(x) REPROVADA(S) – não cumpriu(ram) as especificações exigidas no Edital e não surtiu(ram) os resultados pretendidos conforme justificado nas observações deste Termo os **itens** 31 e 32 _____.

Volta Redonda, 15 de Dezembro de 2023.

Jachson Vitorino da P. Vaz
Técnico em Eletrotécnica
CFT-BR 096.910.377-85



Carimbo e assinatura do responsável pela área técnica

Observações:

Reprovado. Não especifica 23lb conforme solicitado na descrição do Item.

