



Processo nº 14902/2023

Pregão nº 158/2023

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA  
GABINETE DE ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL  
CENTRAL GERAL DE COMPRAS  
**TERMO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DE PROPOSTA**

À Central Geral de Compras/PMVR:

Atestamos, para fins de comprovação junto ao certame licitatório de que trata o Processo nº14902/2023, Pregão eletrônico 158/2023 que a empresa **GBS SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA**, CNPJ: **18.459.930/0001-73** detentora da proposta melhor classificada para o item descrito a seguir, apresentou amostra dos serviços/aparelhos/produtos.


Item	Quant.	Especificação
<b>8 e 9</b>	1 und. (amostra)	<b>Luminária Pública Led 200w</b> Material em liga de metal antioxidante ( evitar material plástico), dissipador de calor na parte superior da placa de iluminação que possibilita uma longa vida útil do drive; Luminária hermética; partes desmontável selada por silicone ; modelo do led: COB ; Potência 200W , Fluxo Luminoso Total (lm) entre 25.000 a 30.000 lúmens ou superior Eficiência Luminosa a partir de 145 lúmens/Watt Vida Útil entre 55.000 >90.000hHoras Temperatura de Cor 5000K Grau de Proteção IP66 Impacto Mecânico IK09; Material da Lente Policarbonato com retardante UV ; Compatível com Relé Fotoelétrico Base 7 Pinos Compatível com Sistema de Telegestão; <u>fixação braço horizontal com ajuste de 30 mm até 63 mm de diâmetro (ajuste de ângulo )</u> , cor da luminaria em cinza (preferencialmente cinza munsell), dimerização 0-10V. Garantia mínimo 5 anos. Certificação Portaria nº20, de 15/2/2017 do INMETRO e PROCEL . <b>AMOSTRA.</b>

Declaramos que, após avaliação técnica da amostra apresentada realizada conforme os critérios da PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO; PREÇOS UNITÁRIOS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS PELO MUNICÍPIO, a(s) amostra(s) foi/foram:

APROVADA(S) – cumpriu(ram) as especificações exigidas no Edital e surtiu(ram) os resultados pretendidos o **item: 8 e 9.**

REPROVADA(S) – não cumpriu(ram) as especificações exigidas no Edital e não surtiu(ram) os resultados pretendidos conforme justificado nas observações deste Termo o **item:**

Volta Redonda, 05 de Março de 2024.

  
Jachson Vitorino da P. Vaz  
Técnico em Eletrotécnica  
CFT-BR 096.910.377-85

Carimbo e assinatura do responsável pela área técnica

