

PARECER TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA-SMI REFERENTE À PROPOSTA APRESENTADA EMPRESA: ENGELUX SOLUCOES EM ENERGIA LTDA

Informamos após análise da documentação enviada pela empresa ENGELUX SOLUCOES EM ENERGIA LTDA:

- O item 21 do anexo da lista de material foi ofertado luminária de 60 Watts com tensão de entrada com o range mínimo de 120-277 Vac, em desacordo com o range mínimo de 100 a 300 Vac na especificação técnica da luminária LED 70 Watts citada no anexo 5 do referido edital.

- As luminárias ofertadas nos itens 20; 21; 22; 23; não possuem certificação Procel conforme solicitado nas especificações técnicas no anexo 5, estando em desacordo com o referido edital.

Sebastião Leite
Secretaria Municipal de Infraestrutura-SMI