
Proposta Eletrica Radiante para análise

3 mensagens

central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>
Para: sebaleite@ig.com.br

12 de julho de 2021 09:00

Bom dia Leite!

Segue a proposta da empresa ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS para que realizem a análise técnica sobre os materiais.

--
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOLTA REDONDA-RJ
Fones: 24 - 3339-9037 / 3339 - 9020

 **PROP-1.888.900_00.pdf**
392K

sebaleite@ig.com.br <sebaleite@ig.com.br>
Para: central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>

12 de julho de 2021 15:25

Boa tarde!!

Análise técnica Empresa Elétrica Radiante Materiais Elétricos Eirelli

Conforme solicitado, informamos após análise da documentação enviada pela empresa ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELLI:

1- As luminárias à LED 150Watts, 200 Watts e 400 Watts da ESBLIGHT propostas, não possuem certificação PROCEL, conforme especificações técnicas no anexo 5 deste edital, estando em desacordo com o solicitado.

2- A luminária de 70Watts da SXLIGHT não possui faixa de tensão full range 100Vac à 300Vac conforme especificações técnicas no anexo 5 deste edital, estando em desacordo com o solicitado.

3- O projetor LED 150Watts da INCOLED não foi apresentado as especificações técnicas, não permitindo sua análise.

Grato,

Sebastião Leite

[Texto das mensagens anteriores oculto]

sebaleite@ig.com.br <sebaleite@ig.com.br>
Para: central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>

12 de julho de 2021 16:23

Esrou reenviando conforme arquivo anexo,

Grato,

Sebastião Leite

Em Seg, Jul 12, 2021 às 09:00, central de compras <cgc.pmvr@gmail.com> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Análise técnica Elétrica Radiante.docx

43K

VOLTA REDONDA RJ - PE 040/2021 - LAUDOS - ENSAIOS - CERTIFICADOS

2 mensagens

ELÉTRICA RADIANTE <eletricaradiante01@gmail.com>
Para: cgc.pmvr@gmail.com

11 de julho de 2021 11:58

SR PREGOEIRO ;

PELO PRESENTE, SEGUE EM ANEXO OS LAUDOS/ENSAIOS/CERTIFICADOS, REFERENTE AOS ITENS 01, 02, 03 E 04, DO PREGAO ELETRONICO Nº 040/2021.

ENVIEI NESTA DATA NO CHAT A PROPOSTA READEQUADA, COMO OS ARQUIVOS DE LAUDO E MUITO GRANDE (217MB)

 **laudos certificados.rar**

, O SITE NAO ACEITOU O ANEXO.

PORTANTO ESTAMOS ENVIADO POR EMAIL OS REFERIDOS LAUDOS TECNICOS

DESDE JA AGRADECEMOS

SERGIO BELTRAO
062 3921-6599
062 99677-2400
062 99218-3835

central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>
Para: sebaleite@ig.com.br

12 de julho de 2021 09:01

Segue também os laudos enviados por email devido o tamanho do arquivo.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOLTA REDONDA-RJ
Fones: 24 - 3339-9037 / 3339 - 9020



Análise técnica Empresa Elétrica Radiante Materiais Elétricos Eirelli

Conforme solicitado, informamos após análise da documentação enviada pela empresa ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELLI:

1- As luminárias à LED 150Watts, 200 Watts e 40Watts da ESBLIGHT propostas, não possuem certificação PROCEL conforme especificações técnicas no anexo 5 deste edital, estando em desacordo com o solicitado.

2- A luminária `a LED 70Watts da SXLIGHT não possui faixa de tensão full range 100Vac à 300Vac conforme especificações técnicas no anexo 5 deste edital, estando em desacordo com o solicitado.

3- O projetor LED 150Watts da INCOLED não foi apresentado as especificações técnicas, não permitindo sua análise.

Grato,

Sebastião Leite

