



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

TERMO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRA

À Central Geral de Compras

Atestamos, para fins de comprovação junto ao certame licitatório de que trata o **Processo nº 6091/2022**, que a empresa **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**, detentora da proposta melhor classificada para os itens descritos a seguir, apresentou amostra dos produtos.

Declaramos que, após avaliação técnica das amostras apresentadas realizada conforme os critérios da Planilha de estimativa de quantitativo; preços unitário e valores máximos admitidos pelo Município, a(s) amostra(s) foi/ foram:

() **APROVADA(S)** – Cumpriu as especificações exigidas no Edital e surtiu os resultados pretendidos os itens:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA
1	Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) Classe II (IEC 61.643-11), para proteção de Luminária LED. Imáx: 12kA, In: 5kA, U0: 127/220V (L/N); 220V (L/L), Uc: 275Vc, Up:1,5kV. Instalação: EM SÉRIE ou PARALELO com a carga, Conexão (entrada/saída): Cabo Flexível I# 1,5mm ² de 20cm.	EXATRON

() **REPROVADA(S)** – não cumpriu as especificações exigidas no Edital e não surtiu os resultados pretendidos conforme justificado nas observações deste Termo os itens _____

Volta Redonda, de 26 julho de 2022

Elis Antonio de Faria
Assinatura do responsável pela área técnica

Observações: