



Processo nº 4315/2023

Pregão nº 084/2023

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA  
GABINETE DE ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL  
CENTRAL GERAL DE COMPRAS  
**TERMO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DE PROPOSTA**

À Central Geral de Compras/PMVR:

Atestamos, para fins de comprovação junto ao certame licitatório de que trata o Processo nº 4315/2023, Pregão eletrônico 84/2023 que a empresa GDC da Silva Costa LTDA, detentora da proposta melhor classificada para os itens descritos a seguir, apresentou amostra dos serviços/aparelhos/produtos.

Item	Quant.	Especificação
5	1 par. (amostra)	<b>Luva Isolante para serviços eletricos Classe 00 - CA: 2178. NR 10</b> Luva de segurança isolante de borracha, Classe 00, para alta tensão, Tipo II; Confeccionada em borracha na cor preta de acordo com as normas específicas ASTM D120/NBR 10622; Tamanho: 10 TENSÃO DE ENSAIO 2,5KV, TENSÃO MÁXIMA DE USO 0,5KV; Possuir certificação compulsória. Para ser utilizada em situações de risco de choque elétrico; fabricadas de acordo com as normas NBR 10622/NBR 16295/ASTM D120. A Classe 2 indica que a Luva suporta uma Tensão de teste de 2.500V e deve ser utilizada para Tensão máxima para uso de 500 volts, conforme especificação e limitação do fabricante de alta qualidade. Certificado Inmetro. Garantia mínima de 3 meses. De primeira qualidade.
6	1 par. (amostra)	<b>Luva Isolante para serviços elétricos Classe 0 - CA 38399 . NR 10</b> Poliisopreno, Hipoalergênicas, Com Virola Especificações Técnicas: Tensão máxima de uso: 1000V, Tensão de ensaio: 5000V, Tamanho: 10 Cor: Preto Acabamento na palma: Liso Acabamento interno: Clorinado Formato: Anatômico Cor: Preta Comprimento: 35cm CA: 38399 Modelo: Isolante Classe 0 Material: Poliisopreno, produto que seja de alta qualidade atendendo às normas Americanas, Brasileiras e Europeias; ANSI/ASTM D120, ABNT NBR 10622/10624 e IEC60903. Certificado do Inmetro. Garantia mínima de 3 meses. De primeira qualidade.

Declaramos que, após avaliação técnica das amostras apresentadas realizada conforme os critérios da PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO; PREÇOS UNITÁRIOS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS PELO MUNICÍPIO, a(s) amostra(s) foi/foram:

APROVADA(S) – cumpriu(ram) as especificações exigidas no Edital e surtiu(ram) os resultados pretendidos os **itens** 5 e 6.

REPROVADA(S) – não cumpriu(ram) as especificações exigidas no Edital e não surtiu(ram) os resultados pretendidos conforme justificado nas observações deste Termo os **itens** \_\_\_\_\_.

Volta Redonda, 01 de Agosto de 2023.

  
Jachson Vitorino da P. Vaz  
Técnico em Eletrotécnica  
CFT-BR 096.910.377-85

Carimbo e assinatura do responsável pela área técnica

Recebido em  
02/08/2023  
fma.



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VOLTA  
REDONDA**  
COM O POVO HONESTIDADE  
E COMPETÊNCIA