



Processo nº 4315/2023

Pregão nº 084/2023

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
TERMO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DE PROPOSTA

À Central Geral de Compras/PMVR:

Atestamos, para fins de comprovação junto ao certame licitatório de que trata o Processo nº 4315/2023, Pregão eletrônico 84/2023 que a empresa LUIZ TADEO DAMASCHI -EPP, detentora da proposta melhor classificada para o item descrito a seguir, apresentou amostra dos serviços/aparelhos/produtos.

Item	Quant.	Especificação
15	1 unidade (amostra)	Protetor facial contra arco elétrico. CA:43081. Kit Protetor facial, Conjunto Capacete + Protetor Facial para uso contra arco elétrico atendendo integralmente a NR-10. Para uso em locais com possibilidade de ocorrência de arco elétrico como plantas elétricas, aberturas de painéis, linhas aéreas, cabines primárias ou qualquer outro ambiente com características similares. Atende aos requisitos de alto impacto segundo a norma ANSI Z87.1. Condições de exposição ao arco elétrico de 12 cal/cm ² . Certificado do Inmetro. De primeira qualidade. Garantia mínima de 3 meses. AMOSTRA.

Declaramos que, após avaliação técnica das amostras apresentadas realizada conforme os critérios da PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO; PREÇOS UNITÁRIOS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS PELO MUNICÍPIO, a(s) amostra(s) foi/foram:

() APROVADA(S) – cumpriu(ram) as especificações exigidas no Edital e surtiu(ram) os resultados pretendidos o item _____.

(x) REPROVADA(S) – não cumpriu(ram) as especificações exigidas no Edital e não surtiu(ram) os resultados pretendidos conforme justificado nas observações deste Termo o item 15.

Volta Redonda, 30 de Agosto de 2023.
Jackson Vitório
Técnico em Eletrotécnica
CFT-BR 096.910.377-85

Carimbo e assinatura do responsável pela área técnica

Observações:

O Kit conforme descrito **não veio completo**, veio na amostra apenas o protetor facial, faltando o capacete.

