



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 090/2021 – PROCESSO 10723/2021 - SMI

itens 120 e 121. Os Poste de fibra de vidro com 09 metros, são para iluminação ou distribuição ? Deve ser

RESPOSTA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Segue os esclarecimentos solicitados:

Os postes de fibra de vidro com 09 metros são para **iluminação, com resistência** e são 09 metros de **tamanho total**.

[Digite texto]