


Volta Redonda 04 de Julho de 2023

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 093/2023'

Esclarecimento do pregão referente ao item 09 e 10

- 1) Em relação ao material do refrator para este pregão, ambos atendem nossas necessidades;
- 2) Fator de potência de um sistema deve ser igual ou superior a 0,92;
- 3) Em relação a distorção, nosso levantamento não aprofundou nesse quesito, levando em conta que as luminárias encontradas no mercado são desenvolvida dentro do padrão;
- 4) Em relação a protetor contra surto (DPS), nosso levantamento encontrou diversos representantes que possuem sistema integrado com DPS em suas luminárias;
- 5) Segundo padrão INMETRO, mínimo 50000 horas;
- 6) Sim. High power;
- 7) Não há questionamento;
- 8) Não há questionamento;
- 9) O projeto leva em conta a temperatura da cor;
- 10) Mínimo IK 08, preferencialmente IK 09.



Jackson Vitorino
Téc. eletrotécnica
Matricula 408727