



Processo nº 4483/2022 Fls: _____
Pregão nº 044/2022 SRP 033/2022 CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
TERMO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DE PROPOSTA

À Central Geral de Compras/PMVR:

Atestamos, para fins de comprovação junto ao certame licitatório de que trata o Processo nº4388/2022, Pregão eletrônico 094/2022 que a empresa **PHO ALMEIDA SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS ME**, detentora da proposta melhor classificada para os itens descritos a seguir, apresentou amostra dos serviços/aparelhos/produtos.


21	1UN (AMOSTRA)	Und	AMPLA CONCORRÊNCIA Relé fotoelétrico 220V para iluminação pública, NA, sem base, 1000W, 1800VA, 50/60 HZ, FP igual ou maior de 0,92. Á título de informação a Stieletrônica fabrica o modelo RTF- 82. AMOSTRA
----	------------------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Declaramos que, após avaliação técnica das amostras apresentadas realizada conforme os critérios da PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO; PREÇOS UNITÁRIOS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS PELO MUNICÍPIO, a(s) amostra(s) foi/foram:

APROVADA(S) – cumpriu(ram) as especificações exigidas no Edital e surtiu(ram) os resultados pretendidos os **itens** 21.

() REPROVADA(S) – não cumpriu(ram) as especificações exigidas no Edital e não surtiu(ram) os resultados pretendidos conforme justificado nas observações deste Termo os **itens** _____.

Volta Redonda, 04 de NOVEMBRO de 2022.


Jackson Vitorino da P. Vaz
Técnico em Eletrotécnica
CFT-BR 096.910.377-85

Carimbo e assinatura do responsável pela área técnica

Observações:

