

DÚVIDAS QUANTO AO EDITAL PE 087/2017 .

Especificações do parque aquático - Média de 3.000 usuários/dia (pico)

- Piscina olímpica (Área total de 1250m² e 2m de profundidade)
- Piscina infantil (Área total de 500m² e Profundidade de 60 cm)
- Piscina de lazer (Área total de 2812m² e Profundidade de 1,5m)Art. 12 - O número de guardiões de piscina necessário para segurança aquática das piscinas de uso coletivo será analisado e definido pelo órgão fiscalizador (CBMERJ – GMAR)

21.1 Assumir responsabilidade integral pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente (Edital pág.40) ENTENDO QUE A RESPONSABILIDADE QUE É TRATADA NESTE ITEM É SOMENTE AQUELA CITADA NO ESCOPO E NÃO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, ESTAMOS CORRETOS?

Resposta: Toda e qualquer responsabilidade contratual deve obedecer ao ditames legais.

VIDE ABAIXO ALGUNS ITEM PERTINENTES A LEGISLAÇÃO VIGENTE:

COMO o guardião de piscina é o responsável pela utilização e conservação dos equipamentos de primeiros-socorros para pronto atendimento aos usuários em caso de emergência. ENTENDO QUE O FORNECIMENTO/DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NÃO CITADOS NO QUADRO F (**Quadro F** – Materiais/Equipamentos que deverão estar disponíveis para atendimento de Primeiros Socorros). DO EDITAL, CASO NECESSÁRIOS, SÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA/PMVR E NÃO FAZEM PARTE DO OBJETO E/OU ESCOPO DO PROCESSO. ESTOU CORRETO?

Resposta: Os materiais não abrangidos no edital serão de responsabilidade da Secretaria.

SOBRE A obrigatoria a existência de um departamento médico com suporte para atender, simultaneamente, duas vítimas de afogamento quando o espelho d'água for igual ou superior a 1.250m² (mil duzentos e cinquenta metros quadrados) ENTENDO QUE A DISPONIBILIZAÇÃO DESTE SERVIÇO É POR CONTA DESTA SECRETARIA/PMVR - ESTOU CORRETO?

Resposta: sim.

QUE o número de guardiões de piscina necessário para segurança aquática das piscinas de uso coletivo foi analisado e definido pelo órgão fiscalizador

(CBMERJ – GMAR) ou seja 03 guardiões por turno - CONFORME DESCRITO NO EDITAL, ESTOU CORRETO?

Resposta: sim.

QUANTO a integridade física dos ocupante em relação uso das PISCINAS (em caso de acidentes) NÃO ESTA CLARO OS LIMITES DE RESPONSABILIDADE QUER SEJA DA EMPRESA QUE SERÁ CONTRATADA VIA PREGÃO , QUER SEJA DESTA SECRETARIA/PMVR. MEU OBJETIVO E MITIGAR OS RISCOS REDUZINDO-O A ZERO. NÃO LOCALIZEI NO EDITAL, TOMADA DE PREÇOS QUANTO A SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL/SEGURO OPERACIONAL COM MDO. ENTENDO QUE É A CARGO DESTA SECRETARIA E QUE INCLUI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, ESTOU CORRETO?

Resposta: Caso haja ocorrências dessa natureza, a responsabilidade civil sempre será apurada conforme ao que a lei prevê. A contratada deve oferecer o serviço técnico e de qualidade mitigando qualquer situação que possa ocasionar em risco a administração pública.