



Esclarecimento - Pe 137/2021 - item 1

6 mensagens

Ivone Vargas <yvonevargas@gmail.com>
Para: cgc.pmvr@gmail.com

13 de janeiro de 2022 10:36

Solicitamos esclarecimento ref. ao item 1, onde a descrição está divergente, lâmpada tubular 20w com potência de 9w, quanto a base, na descrição esta base G13 mas também solicita bulbo. Qual é o modelo correto que estão solicitando? Bulbo ou Tubular? Potência 20w ou 9w?

--
Ivone Vargas

central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>
Para: fmas.smac@gmail.com, bianca.smac2021@gmail.com

13 de janeiro de 2022 16:37

Boa tarde!

Segue pedido de esclarecimento para resposta se possível até amanhã dia 14/01 as 17hs.

Att
CGC

----- Forwarded message -----
De: **Ivone Vargas** <yvonevargas@gmail.com>
Date: qui., 13 de jan. de 2022 às 10:36
Subject: Esclarecimento - Pe 137/2021 - item 1
To: <cgc.pmvr@gmail.com>

Solicitamos esclarecimento ref. ao item 1, onde a descrição está divergente, lâmpada tubular 20w com potência de 9w, quanto a base, na descrição esta base G13 mas também solicita bulbo. Qual é o modelo correto que estão solicitando? Bulbo ou Tubular? Potência 20w ou 9w?

--
Ivone Vargas

--
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOLTA REDONDA-RJ
Fones: 24 - 3339-9037 / 3339 - 9020

Ivone Vargas <yvonevargas@gmail.com>
Para: cgc.pmvr@gmail.com

17 de janeiro de 2022 08:59

Prezados, encaminhei um pedido de esclarecimento no dia 13/01/22 e até agora não obtive resposta.

----- Forwarded message -----
De: **Ivone Vargas** <yvonevargas@gmail.com>
Date: qui., 13 de jan. de 2022 às 10:36
Subject: Esclarecimento - Pe 137/2021 - item 1
To: <cgc.pmvr@gmail.com>

Solicitamos esclarecimento ref. ao item 1, onde a descrição está divergente, lâmpada tubular 20w com potência de 9w, quanto a base, na descrição esta base G13 mas também solicita

buldo. Qual é o modelo correto que estão solicitando? Bulbo ou Tubular? Potência 20w ou 9w?

--
Ivone Vargas

--
Ivone Vargas

central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>
Para: fmas.smac@gmail.com

17 de janeiro de 2022 10:35

BOM DIA

PE 137/2021

Solicitamos esclarecimento ref. ao item 1, onde a descrição está divergente, lâmpada tubular 20w com potência de 9w, quanto a base, na descrição esta base G13 mas também solicita buldo. Qual é o modelo correto que estão solicitando? Bulbo ou Tubular? Potência 20w ou 9w?

PRAZO URGENTE 17/01/2022 ÀS 14:00

----- Forwarded message -----

De: **Ivone Vargas** <yvonevargas@gmail.com>
Date: qui., 13 de jan. de 2022 às 10:36
Subject: Esclarecimento - Pe 137/2021 - item 1
To: <cgc.pmvr@gmail.com>

Solicitamos esclarecimento ref. ao item 1, onde a descrição está divergente, lâmpada tubular 20w com potência de 9w, quanto a base, na descrição esta base G13 mas também solicita buldo. Qual é o modelo correto que estão solicitando? Bulbo ou Tubular? Potência 20w ou 9w?

--
Ivone Vargas

--
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOLTA REDONDA-RJ
Fones: 24 - 3339-9037 / 3339 - 9020

Fundo Municipal de Assistência Social <fmas.smac@gmail.com>
Para: central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>

17 de janeiro de 2022 11:06

À CGC/PMVR A/C Marcela

Em relação ao que foi solicitado temos a esclarecer que devido a erro material no momento da confecção do respectivo Termo de Referência, no item 01 do pregão 173/2021 onde consta potência deve prevalecer a potência de 20W, devendo desconsiderar a informação de 9W e em relação ao modelo deve prevalecer o modelo TUBULAR, devendo portando se desconsiderar modelo bulbo. Sendo assim , visando interesse público, solicitamos a manutenção do item considerando e prevalecendo 20W e modelo bulbo.

Sem mais para o momento agradecemos desde já.

para providências.

Att,

Alexandre A Almeida
FMAS/SMAC

Em seg., 17 de jan. de 2022 às 10:35, central de compras <cgc.pmvr@gmail.com> escreveu:

BOM DIA

PE 137/2021

Solicitamos esclarecimento ref. ao item 1, onde a descrição está divergente, lâmpada tubular 20w com potência de 9w, quanto a base, na descrição esta base G13 mas também solicita buldo. Qual é o modelo correto que estão solicitando? Bulbo ou Tubular? Potência 20w ou 9w?

PRAZO URGENTE 17/01/2022 ÀS 14:00

----- Forwarded message -----

De: **Ivone Vargas** <yvonevargas@gmail.com>
Date: qui., 13 de jan. de 2022 às 10:36
Subject: Esclarecimento - Pe 137/2021 - item 1
To: <cgc.pmvr@gmail.com>

Solicitamos esclarecimento ref. ao item 1, onde a descrição está divergente, lâmpada tubular 20w com potência de 9w, quanto a base, na descrição esta base G13 mas também solicita buldo. Qual é o modelo correto que estão solicitando? Bulbo ou Tubular? Potência 20w ou 9w?

--
Ivone Vargas

--
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOLTA REDONDA-RJ
Fones: 24 - 3339-9037 / 3339 - 9020

--
Att,
Setor de Compras
Fundo Municipal de Assistência Social
SMAC/ PMVR
24 3339 2352/ 3339 9608/ 3339 9591

central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>
Para: yvonevargas@gmail.com

17 de janeiro de 2022 11:31

Bom Dia

Segue a resposta

----- Forwarded message -----

De: **Fundo Municipal de Assistência Social** <fmas.smac@gmail.com>
Date: seg., 17 de jan. de 2022 11:06
Subject: Re: Esclarecimento - Pe 137/2021 - item 1
To: central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>

À CGC/PMVR A/C Marcela

Em relação ao que foi solicitado temos a esclarecer que devido a erro material no momento da confecção do respectivo Termo de Referência, no item 01 do pregão 173/2021 onde consta potência deve prevalecer a potência de 20W, devendo desconsiderar a informação de 9W e em relação ao modelo deve prevalecer o modelo TUBULAR, devendo portando se desconsiderar modelo bulbo. Sendo assim , visando interesse público, solicitamos a manutenção do item considerando e prevalecendo 20W e modelo bulbo.

Sem mais para o momento agradecemos desde já.
para providências.

Att,

Alexandre A Almeida

FMAS/SMAC

Em seg., 17 de jan. de 2022 às 10:35, central de compras <cgc.pmvr@gmail.com> escreveu:

BOM DIA

PE 137/2021

Solicitamos esclarecimento ref. ao item 1, onde a descrição está divergente, lâmpada tubular 20w com potência de 9w, quanto a base, na descrição esta base G13 mas também solicita bulbo. Qual é o modelo correto que estão solicitando? Bulbo ou Tubular? Potência 20w ou 9w?

PRAZO URGENTE 17/01/2022 ÀS 14:00

----- Forwarded message -----

De: **Ivone Vargas** <yvonevargas@gmail.com>

Date: qui., 13 de jan. de 2022 às 10:36

Subject: Esclarecimento - Pe 137/2021 - item 1

To: <cgc.pmvr@gmail.com>

Solicitamos esclarecimento ref. ao item 1, onde a descrição está divergente, lâmpada tubular 20w com potência de 9w, quanto a base, na descrição esta base G13 mas também solicita bulbo. Qual é o modelo correto que estão solicitando? Bulbo ou Tubular? Potência 20w ou 9w?

--

Ivone Vargas

--

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOLTA REDONDA-RJ

Fones: 24 - 3339-9037 / 3339 - 9020

--

Att,

Setor de Compras

Fundo Municipal de Assistência Social

SMAC/ PMVR

24 3339 2352/ 3339 9608/ 3339 9591