



central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>

Pedido de esclarecimento Pregão 36/2022

VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA <licitavrm@gmail.com>

3 de maio de 2022 14:15

Para: cgc.pmvr@gmail.com

Prezados srs da comissão de licitação.

Gostaríamos de pedir por gentileza, que confirmem a descrição do item 32 - LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA, FABRICADO EM PVC RÍGIDO, NA COR MARRON, CONFORME NORMA NBR 5648 PARA PRESSÃO DE SERVIÇO DE 7,5KGF/CM² A 20°C, **BITOLA 20 / 3/4". UN**

A bitola não condiz com aquela que encontramos no mercado, no mercado em geral só tem luva de correr soldavel em mm que são 20mm, 25mm 32mm 40mm e assim vai.

E a descrição fala sobre 20 / 3/4 o que não casa no sentido de ser diâmetros diferentes 20mm na hidráulica corresponde a 1/2 e 25mm corresponde a 3/4.

Desde já agradeço atenção e aguardo retorno.

Att



central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>

Pedido de esclarecimento Pregão 36/2022

Fundo Municipal de Assistência Social <fmas.smac@gmail.com>

5 de maio de 2022 16:56

Para: central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>

Boa tarde,
de acordo com orientações do setor técnico, a bitola deverá atender a especificação de 20/25 mm.

Att

Em ter., 3 de mai. de 2022 às 15:57, central de compras <cgc.pmvr@gmail.com> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]