



Gabriel Ribeiro <gabrielribeiroiasd@gmail.com>

Esclarecimentos referente ao TP 001/2023

De sa Construções <desa.servicos@gmail.com>

20 de janeiro de 2023 às 14:50

Para: gabrielribeiroiasd@gmail.com.br, "gabrielribeiroiasd@gmail.com" <gabrielribeiroiasd@gmail.com>

Boa tarde,
solicito esclarecimentos referente ao TP 001/2023

1 - qualificação técnica
item 4.1.3-2.1 A) COMPOSIÇÃO 13.331.005-F - REVESTIMENTO EM PISO CERÂMICO EM PORCELANATO
TÉCNICO
se refere à porcelanato ou cerâmica ?

Gostaria de solicitar o envio do Edital e anexos.

**De Sá Serviços Ltda**

Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126 Torre 1000 - Sala 1318

Del Castilho - Shopping Nova América

CEP: 20765-000

Contato: 21 3923-5276



Gabriel Ribeiro <gabrielribeiroiasd@gmail.com>

Esclarecimentos referente ao TP 001/2023

Luisa Assis Dias <luassisdias@gmail.com>

24 de janeiro de 2023 às 15:50

Para: Gabriel Ribeiro <gabrielribeiroiasd@gmail.com>

Boa tarde.

A descrição da composição 13.331.0015-F, presente na planilha orçamentária como item 10.5, usou como referência a especificação da EMOP 13.331.0015-A, que apresenta em sua composição analítica "piso em porcelanato tec. natural [...]", sendo o porcelanato um tipo de revestimento cerâmico.

Att,

Luisa Assis Dias
Arquiteta e Urbanista.
CAU nº A158500-2
DMRO/DAL/SMS
+55 (32) 9 9976-6041

[Citação ocultada]