



TEMA: Pedido de Impugnação
REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico nº 053/2023/SMS/PMVR.
PROCESSO: 341/2023/SMS/PMVR
PREGOEIRO: Cláudio de Alcântara Neves

1- PRELIMINARMENTE

No curso do certame integrante deste processo, sob a modalidade de Pregão, na forma Eletrônica, nº 053/2023/FMS/SMS/PMVR, a empresa **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**, fez **Impugnação**, tempestivamente ao edital, em face do artigo 41 da Lei nº 8.666/93.

A presente impugnação tem respaldo legal no subitem 19.1 do Edital e no artigo 24 do Decreto Federal nº 10.024/2019

DA CONCLUSÃO:

Em resposta ao pedido de impugnação da empresa **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**, foi observado que o pedido da referida empresa para acolhimento da impugnação para alteração do edital merece prosperar visto que conforme parecer técnico do setor solicitante:

Informamos número de cilindros e suas respectivas capacidades aproximadas para cada item:

Item	Quantidade de cilindros	Capacidade de Cilindros
2	80	7 à 10 m ³
3	36	1 m ³
4	10	6 à 10 m ³
5	02	4,5 kg
5	04	28 à 33 kg
6	02	4,5 kg
6	04	28 à 33 kg
7	06	6 à 9 m ³

Com relação ao questionamento do Item IV – Tanques de Oxigênio Líquido/Nº Tanques e Consumo Mensal, informamos aproximadamente os consumos:

Hospital Municipal Munir Rafful01 Tq.....10.000 m³
Hospital Nelson Santos Gonçalves.....01 Tq..... 2.000 m³
UPA 24 hs STº Agostinho.....01Tq..... 1.500 m³
SPA Conforto.....01 Tq..... 1.500 m³



Com relação ao item V – No item 11 – Existe rede de Ar Comprimido?

A Rede Centralizada será confeccionada para o Hospital Materno Infantil, quando ao término da obra civil, que se encontra em andamento. No Anexo FOA já existe a rede de Ar Comprimido.

Engº Fernando Luiz Micheloni da Silva
DAL/SMS/PMVR – MATRÍCULA 457671

Dado o acima exposto, em resposta à impugnação da empresa supracitada, e reafirmando que a Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda prima em cumprir rigorosamente todos os princípios que orientam a Administração Pública. **Deferimos** o pedido de Impugnação do Edital.

Assim sendo, será realizada nova publicação com a data e horário estabelecidos para a realização do Pregão.

O referido pedido de impugnação e a resposta encontram-se disponível na íntegra no site <http://www2.voltaredonda.rj.gov.br/servicos/licitacao/>

Em, 27 de abril de 2023.

CLÁUDIO DE ALCÂNTARA NEVES
PREGOEIRO/CPL/FMS/SMS