



**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO COM RESPOSTA, REFERENTE AO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90107/2024/FMS/SMS/PMVR**

EMPRESA: ENERGYWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA
CNPJ: 73.305.484/0001-50

DO PEDIDO

A Energywork Comercio e Serviços Eletro Eletrônicos Ltda, CNPJ nº 73.305.484/0001-50, vem solicitar esclarecimentos:

Quais as voltagens do gerador? Ex: 127v, 220v 380V 440v?? Nada informado no termo de referência.

O gerador irá funcionar em standby by ou de forma continua?

A reposição do combustível posteriormente será por conta da contratante ou da contratada?

Atenciosamente,

Luan de Souza Araújo
Departamento Comercial

RESPOSTA:

Em resposta ao pedido de esclarecimento enviado, informo que:

As voltagens do gerador são: 127/220V - 60Hz.

O gerador deverá ter acionamento automático, para, em caso de falta de energia pela rede, entrar em funcionamento automaticamente (Desta forma seu funcionamento será em STAND-BY).

A reposição do combustível, após a entrega e instalação do mesmo será por conta da CONTRATADA, conforme for necessário durante o uso do mesmo.

*Marcelo Xavier
DAL/SMS/PMVR*

José Eduardo Cardoso Coradine
Pregoeiro CPL/FMS/SMS/PMVR
(24) 3512-8161