



**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO COM RESPOSTA, REFERENTE AO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90107/2024/FMS/SMS/PMVR**

EMPRESA: G.M.P. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 08.184.170/0001-85

DO PEDIDO

A empresa G.M.P. Locação de maquinas e Serviços, solicitar esclarecimento do processo 90107/2024 locação de 01 gerador 100kva trifásico para rede do UPA 24 horas, contém instalação desse equipamento no local, seria feita algum tipo de obra de alvenaria no local para instalação do equipamento?

Quantos metros de cabo, contém Quadro de distribuição de energia no local seria possível enviar fotos do local?

Jéssica Vieira
Licitações

RESPOSTA:

"Com relação aos questionamentos informamos que:

*Como o gerador é cabinado, não será necessária nenhuma obra de alvenaria no local.
Com relação aos cabos: serão necessários 4 lances de 15 metros de cabo 120mm (3 fases e 1 neutro).
Com relação ao quadro de distribuição de energia, conforme mostram as fotos, há quadro de distribuição no local."
Seguem fotos tiradas hoje no local em questão."*

*Marcelo Xavier
DAL/SMS/PMVR*

José Eduardo Cardoso Coradine
Pregoeiro CPL/FMS/SMS/PMVR
(24) 3512-8161



