



central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>

ESCLARECIMENTO PE 90019/2025

4 mensagens

Gabriela Godtsfriedt <gabriela.sa@coppermetal.com.br>
Para: cgc.pmvr@gmail.com

11 de fevereiro de 2025 às 16:37

Prezados,

Boa tarde!

Venho por meio deste, solicitar pedido de esclarecimento referente aos itens 01 ao 08:

- Gostaria de saber qual a norma que se aplica aos tubos em questão.

Obrigada e fico no aguardo,.

att

--

**Gabriela Godtsfriedt**

Licitação

+55 11 96602-6006

+55 11 2397-1195

gabriela.sa@coppermetal.com.br

www.coppermetal.com.br

central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>
Para: dga.smo@voltaredonda.rj.gov.br

12 de fevereiro de 2025 às 13:43

Boa tarde,

Segue pedido de esclarecimento referente ao PE 90019/2025.

Atenciosamente,

Carolina

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

CENTRAL-GERAL DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOLTA REDONDA-RJ

Fones: 24 - 3511-3333 / 3511 - 3117

dga.smo@voltaredonda.rj.gov.br <dga.smo@voltaredonda.rj.gov.br>
Para: central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>

13 de fevereiro de 2025 às 08:48

Em 2025-02-12 13:43, central de compras escreveu:

Boa tarde,

Segue pedido de esclarecimento referente ao PE 90019/2025.

Atenciosamente,

Carolina

----- Forwarded message -----

De: Gabriela Godtsfriedt <gabriela.sa@coppermetal.com.br>

Date: ter., 11 de fev. de 2025 às 16:37

Subject: ESCLARECIMENTO PE 90019/2025

To: <cgc.pmvr@gmail.com>

Prezados,

Boa tarde!

Venho por meio deste, solicitar pedido de esclarecimento referente aos itens 01 ao 08:

- Gostaria de saber qual a norma que se aplica aos tubos em questão.

Obrigada e fico no aguardo,.

att

--

Gabriela Godtsfriedt

Licitação

+55 11 96602-6006

+55 11 2397-1195

gabriela.sa@coppermetal.com.br

[1] [2] [3]

[4]

--

CENTRAL-GERAL DE COMPRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOLTA REDONDA-RJ
Fones: 24 - 3511-3333 / 3511 - 3117

Links:

[1] <https://www.linkedin.com/company/grupo-coppermetal/?viewAsMember=true>

[2] https://www.instagram.com/coppermetal_/

[3] <https://www.facebook.com/grupocoppermetal>

[4] <https://www.coppermetal.com.br/>

Bom dia, tudo bem?

A norma aplicada a todos os itens descritos é a NBR 5580.

--

Atenciosamente,
Alexia Rodrigues
Departamento Geral de Administração
Secretaria Municipal de Obras/PMVR

central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>

Para: gabriela.sa@coppermetal.com.br

13 de fevereiro de 2025 às 09:36

Bom dia,

Segue resposta ao pedido de esclarecimento.

Att

[Texto das mensagens anteriores oculto]