



RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO COM RESPOSTA, REFERENTE AO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90106/2025

EMPRESA: THOR LICITAÇÃO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 36.251.914/0001-04

Esclarecemos que não são somente as canoplas identificadas e niples de retenção.

Conforme plantas anexas, deverão ser utilizados tubos de cobre Classe "A", interligados a rede principal, que corre acima do forro de gesso de cada enfermaria, devidamente identificadas com seus respectivos diâmetros.

Esses pontos, deverão contemplar as descidas interligadas, com seus respectivos tarugos e postos aparentes, assim como existem 07 enfermarias que deverão fornecer as régua com a composição descrita no edital itens 1.3 - 1.3.1 e 1.3.2.

Esclarecemos ainda, que todo este serviço, deverá ser prestado com os pacientes internados nas respectivas enfermarias.

Sem mais, ao dispor para maiores esclarecimentos se necessário.

Atenciosamente

Engº Fernando Micheloni
DMRO/SMS/PMVR

José Eduardo Cardoso Coradine
Pregoeiro/FMS/SMS/PMVR